

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: *Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr:
224,225/26,225/28,225/27,225/29,232/44,232/46,232/45,442,232/10 obręb Kiszkowo*

1. Wody deszczowe z ulic znajdujących się po zachodniej stronie ulicy Śliwowej, tj. część ulicy Morelowej i Wiśniowej wraz z ulicą Śliwową i Czereśniową należy odprowadzić za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału deszczowego znajdującego się w tych ulicach.
2. Przykanaliki deszczowe należy włączać do istniejących studni na kanale lub poprzez nabudowanie studni na kanale deszczowym.
3. Wody deszczowe z ulic znajdujących się po wschodniej stronie ulicy Śliwowej, tj. część ulicy Morelowej i Wiśniowej należy odprowadzić za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej do nowo zaprojektowanego kanału deszczowego, mającego odprowadzenie do systemów rozsączających wody deszczowe w grunt.
4. Lokalizacja systemów rozsączających wody deszczowe w grunt została przewidziana na działce nr 232/10.
5. Kanał deszczowy zaprojektować z rur PVC o średnicy $\varnothing$ 300mm.
6. Kanał należy lokalizować między liniami rozgraniczającymi ulic i dróg, możliwie w zbliżeniu do osi pasa jezdni lub w pasie drogowym.
7. Przy projektowaniu kanału deszczowego zachować minimalne spadki kanału oraz minimalne zagłębienie kanału.
8. Zastosować studzienki rewizyjne kanalizacji w miejscach zmiany kierunku kanału lub rozgałęźne oraz w miejscach włączenia przyłączy. Studnie zaprojektować jako betonowe $\varnothing$ 1000mm. Stosować włazy typu ciężkiego D-400.
9. Kanał układać na podsypce piaskowej grubości 10cm, a po montażu przysypać warstwą piasku o grubości minimum 10cm ponad wierzch rury.


WÓJT
Tadeusz Bakowski