

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: **Przebudowa drogi gminnej nr 284002G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizowanej w woj. wielkopolskim pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, Dąbrówka Kościelna ul. dz. nr 4,23,98, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, Turostówko, ul. dz. nr 2,37,41,99**

Zamawiający - Gmina Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, ul. Szkolna 2

Pytanie Wykonawcy:

1. Dotyczy zapisu § 4 ust. 3. Wzoru umowy. Czy w skład dokumentacji odbiorowej wchodzi mapa podwykonawcza, czy wystarczy zaświadczenie o złożeniu mapy do właściwego urzędu geodezji?
2. Dotyczy zapisu w § 7 ust. 2. Wzoru Umowy. Proszę o zmianę zapisu w nawiasie „(w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy)” na zapis „(niezwłocznie po zaistnieniu potrzeby skorzystania z usług podwykonawcy)”
3. Dotyczy zapisu w § 7 ust. 2. Wzoru Umowy - ostatnie zdanie. Proszę o wykreślenie słowa "zmiany", gdyż § 7 ust. 11 Umowa przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowach z podwykonawcami.
4. Dotyczy zapisu w § 8 ust. 2. 5) Wzoru Umowy. Zapis jest sprzeczny z kodeksem cywilnym w zakresie w jakim uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru końcowego z uwagi na stwierdzone wady. Zgodnie z aktualnym orzeczeniem sądu Najwyższego strony winny wówczas spisać protokół i wskazać w jego treści terminy na usunięcie wad.
5. Dotyczy zapisu w § 11 ust. 2. 3) Wzoru Umowy. Zapis niezgodny z kodeksem cywilnym. Zgodnie z art. 483 k.c. nie można zastrzec kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, a takim zobowiązaniem jest brak zapłaty.
6. Dotyczy zapisu w § 18 ust. 3. 2) Wzoru Umowy. W zapisie brakuje przypadku, gdy w dokumentacji wprowadzane są zmiany powodujące wydłużenie czasu realizacji umowy.
7. Proszę o załączenie projektu w wersji edytowalnej (dgn/dwg) w celu dokładniejszej wyceny przetargu.
8. Proszę o załączenie uzgodnień z gestorami sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i innych.
9. Proszę załączyć dokumentację geotechniczną dotyczącą wszystkich odcinków.
10. Proszę załączyć projekty stałej organizacji ruchu (pkt. 5.9. Opisu technicznego).
11. Proszę zaktualizować ilość znaków drogowych (wg opisu 3 szt, wg kosztorysu ofertowego 29 słupków, 42 tarcze).
12. Proszę o potwierdzenie możliwości całkowitego zamknięcia jezdni podczas wykonywania prac drogowych.
13. Proszę wskazać materiały rozbiórkowe, możliwe do powtórnego wykorzystania oraz miejsce, gdzie należy je wywieźć.
14. Proszę załączyć dokumentację ornitologiczną. Jeśli taka dokumentacja nie istnieje proszę o potwierdzenie, że w drzewach przeznaczonych do wycinki nie znajdują się dziuple lub gniazda gatunków chronionych.
15. Proszę załączyć dokumentację dendrologiczną. Jeśli taka dokumentacja nie istnieje proszę o potwierdzenie, że wśród drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki nie występują drzewa lub

krzewy gatunków chronionych. Proszę również wskazanie ile jest drzew przeznaczonych do wycinki o średnicy powyżej 40cm i gdzie należy ten materiał wywieźć?

16. Dotyczy SST.D.02.03.01 2.3.2. W punkcie tym istnieją różne zapisy odnośnie współczynnika różnoziarnistości. Proszę potwierdzić, że materiał przeznaczony do wbudowania powinien charakteryzować się współczynnikiem różnoziarnistości gruntu co najmniej 3.

17. Dotyczy SST.D.02.03.01 5.2.7.3. Proszę o dodanie do przedmiarów pozycji dotyczącej stosowania geosiatki w przypadku poszerzenia nasypu lub potwierdzenie, że nie należy stosować tego materiału.

18. Dotyczy SST. 0.02.03.01 5.2.8.1. Proszę o dodanie do przedmiarów pozycji dotyczącej wykonania stabilizacji spoiwem na miejscu lub potwierdzenie, że nie należy stosować wzmocnienia.

19. Proszę podać powierzchnie oraz grubość frezowania w miejscach połączeń z istniejącą nawierzchnią.

20. Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej budowy tymczasowego cieków wodnych równoległych do przebudowywanych przepustów.

21. Dotyczy SST 0.02.01.01 pkt 5.2. Czy Zamawiający dopuszcza prace dodatkowe polegające na ulepszeniu gruntu podłoża, w przypadku wystąpienia gruntów rodzimych dla których osiągnięcie wymaganych parametrów jest niemożliwe.

22. Dotyczy SST 0.02.02.01. Czy jest dopuszczalne zastosowanie piasku o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 3?

23. Dotyczy SST 0.02.02.01. pkt 5.3.4.2 Proszę o określenie grubości i możliwych tolerancji.

24. Dotyczy SST 0.04.01.01. W pkt 5.3. Jest zapis dotyczący wykorzystania humusu do humusowania skarp i poboczy. W przedmiarach humusowanie nie jest ujęte. Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej humusowania wraz z określeniem min. Grubości i powierzchni.

25. Dotyczy SST 0.04.02.01. Podbudowa z chudego betonu zapisy w pkt. 6.3.5 oraz 6.4.7. wzajemnie się wykluczają. Proszę o interpretację zapisów.

26. Dotyczy SST 0.04.02.02. Proszę o wskazanie czy warstwa geowłókniny powołana w pkt. 5.2. jest konieczna do zastosowania.

27. Dotyczy SST 0.07.02.01 W specyfikacji wymienione są tarcze "MAŁE" oraz słupki o śr. 70mm. Naszym zdaniem słupki o średnicy 50mm są wystarczające do zamocowania małej tarczy na wysokości 2,00-2,20m. Proszę o wyjaśnienie.

28. Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. W Skład dokumentacji odbiorowej wchodzi mapa powykonawcza.

Ad.2. Nie

Nie ulega zmianie zapis § 7 ust. 2 wzoru umowy.

Ad.3. Nie

Nie ulega zmianie treść ostatniego zdania wzoru umowy. Zgodnie z ustawą PZP Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą, a także projektu jej zmiany.

Ad.4. Zamawiający nie zmienia zapisu § 8 ust. 2.5.

Ad.5. Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 1 wzoru umowy „Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny i ustawy Prawo Zamówień Publicznych”. Nie ulega zmianie § 11 ust. 2.3.

- Ad.6.** Zapis § 18 ust. 3.2 wzoru umowy bez zmian.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP to Zamawiający w ogłoszeniu lub SIWZ wymienia enumeratywnie przesłanki zmiany zawartej w umowie.
- Ad.7.** Zamawiający nie dysponuje projektem w wersji edytowalnej (dgn/dwg).
- Ad.8.** Dokumenty dot. uzgodnień z gestorami sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i innych nie są wymagane.
- Ad.9.** Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geotechniczną.
- Ad.10.** Projekt stałej organizacji ruchu w wersji analogowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
- Ad.11.** Ilości znaków drogowych zgodnie z kosztorysem ofertowym.
- Ad.12.** Projekt tymczasowej organizacji ruchu sporządza i zatwierdza Wykonawca.
- Ad.13.** Miejsce gdzie należy wywieźć materiały rozbiórkowe zostanie wskazane w odległości ok. 2 km od placu budowy.
- Ad.14.** Zamawiający nie dysponuje dokumentacją ornitologiczną. W drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono dziupli lub gniazda gatunków chronionych.
- Ad.15.** Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dendrologiczną. Wśród drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono drzew lub krzewów gatunków chronionych.
- Ad.16.** Wskaźnik różnoziarnistości ≥ 5 .
- Ad.17.** Nie ma konieczności zbrojenia nasypów geosyntetykami.
- Ad.18.** Nie zakładano stosowania warstwy stabilizacji.
- Ad.19.** Frezowanie na grubości układanej warstwy ścieralnej na powierzchni zapewniającej płynne połączenie z istniejącą nawierzchnią.
- Ad.20.** Technologia wykonania jest w gestii Wykonawcy. Całość kosztów należy uwzględnić w istniejących pozycjach kosztorysowych.
- Ad.21.** Dopuszcza się możliwość miejscowego wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą stabilizacji w przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów nośnych.
- Ad.22.** Wskaźnik różnoziarnistości ≥ 5
- Ad.23.** Technologia zagęszczania warstwy musi prowadzić do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
- Ad.24.** Opis dotyczy wykorzystania materiału do wykonania poboczy gruntowych zgodnie z poz. 44 kosztorysu ofertowego. Szerokości i grubości warstwy podano na przekrojach normalnych załączonych w dokumentacji projektowej.
- Ad.25.** Zgodnie z zapisem punktu 6.3.5 SST
- Ad.26.** Nie przewiduje się zastosowania geowłókniny.
- Ad.27.** Zgodnie z kosztorysem ofertowym.
- Ad.28.** Zgodnie z zapisami w SST należy stosować się do zapisów WT-2 2010.

Ogłoszono

- www.kiszkowo.pl
- wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Kiszkowo