

Uwaga
Zasilanie obwodu I i II wykonać jako
jednofazowe przy wykorzystaniu
wszystkich żył kabla (L1, L2, L3).

obwód I
proj. linia kablowa nN 0,4kV
YAKY 4x25mm²
dl. 925(1063)m

obwód II
proj. linia kablowa nN 0,4kV
YAKY 4x25mm²
dl. 1085(1241)m

UWAGA
Kabel elektroenergetyczny układać razem we
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

skrzyżowanie z gazociągami tranzytowym wykonać w
rurze ochronnej AROT DVK 75 - dl. 39m -
- szczegóły wg rys. E1, E4 oraz
w opisie technicznym

Inwestor:	Gmina Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo	Data:	07.2016
Objekt:	Budowa oświetlenia drogowego - chodnik (Kiszkowo - Rybno Wielkie) w m.Kiszkowo dz.125	Skala:	
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. obwodów nN 0,4kV	Rysunek nr:	E3
Opracowała:	mgr inż. M. Kabacińska		
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW		